

Objekt: Trinkwasserkontrolle, Davos
Auftraggeber: Gemeinde Davos
Auftrags-Nr. Bachema: 201802442

Probenbezeichnung

Proben-Nr. Bachema
 Tag der Probenahme
 Entnahmezeit

Nr. 1804, Chalten- brunnen	Nr. 1805, Rüchiwald	Nr. 1806, Monstein Brunnen Ducan	Nr. 1807, HS Sertig	TBDV TW (F/B)
9542	9546	9547	9548	
14.03.18 09:30	14.03.18 09:40	14.03.18 10:30	14.03.18 11:00	

Feldparameter

Temperatur (Feld)*	°C	4.2	4.8	3.7	4.1	
Leitfähigkeit (Feld 25°C)*	µS/cm	295	330	296	235	800 R

Elemente und Schwermetalle

Arsen (gelöst) ICP-MS	mg/L As	0.001	<0.001	0.002	0.002	0.01
-----------------------	---------	-------	--------	-------	-------	------

Probenbezeichnung

Proben-Nr. Bachema
 Tag der Probenahme
 Entnahmezeit

Nr. 1808, Hochflüela AGS Bünda	Nr. 1809, Flüela	Nr. 1810, Bedra	Nr. 1811, Parsenn	TBDV TW (F/B)
9549	9550	9551	9552	
14.03.18 11:50	14.03.18 13:30	14.03.18 13:40	14.03.18 14:20	

Feldparameter

Temperatur (Feld)*	°C	3.7	4.1	4.6	4.1	
Leitfähigkeit (Feld 25°C)*	µS/cm	63	74	91	170	800 R

Elemente und Schwermetalle

Arsen (gelöst) ICP-MS	mg/L As	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
-----------------------	---------	--------	--------	--------	--------	------

Probenbezeichnung

Proben-Nr. Bachema
 Tag der Probenahme
 Entnahmezeit

Nr. 1812, Laret				TBDV TW (F/B)
9553				
14.03.18 15:20				

Feldparameter

Temperatur (Feld)*	°C	4.1				
Leitfähigkeit (Feld 25°C)*	µS/cm	364				800 R

Elemente und Schwermetalle

Arsen (gelöst) ICP-MS	mg/L As	<0.001				0.01
-----------------------	---------	--------	--	--	--	------

Bachema AG
 Rütistrasse 22
 CH-8952 Schlieren

Telefon
 +41 44 738 39 00
 Telefax
 +41 44 738 39 90
 info@bachema.ch
 www.bachema.ch

Chemisches und
 mikrobiologisches
 Labor für die Prüfung
 von Umweltprouen
 Wasser, Boden, Abfall,
 Recyclingmaterial)
 Akkreditiert nach
 ISO 17025
 STS-Nr. 0064